



Zadavatel: **obec Třebско**
Se sídlem: Třebско 4, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČ: 00243442
DIČ: neplátce
Statutární zástupce: Antonín Pospíšil, starosta obce
Kontaktní osoby: Ing. Pavel Oplíštil, e-mail: oplistilpavel@gmail.com, tel.: +420604347406

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené zakázce mimo režim zákona na stavební práce, dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v rámci OPŽP.

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TŘEBSKO, č.p. 4“

Dodatečné informace vyplývají z dotazů uchazečů a z vlastního podnětu zadavatele.

Dotaz: „Jakou požární odolnost mají mít dveře DO 2“

Odpověď: „Dveře DO2 - jelikož se jedná o změnu stavby bez požadavku na řešení požární bezpečnosti a k výměně stávajících dveří, které nemají požární odolnost, se přistupuje z důvodu překročení jejich životnosti, není přesně stanovena ani požadovaná požární odolnost dveří nových. V projektu jsou dveře označeny jako protipožární, měly by tedy splňovat minimální požadavky na požární odolnost“

Dotaz: „Z jakého důvodu jsou navrženy nalepovací vnější fólie? Nebylo by lepší použít vrstvené bezpečnostní sklo. Cenově, časově, vzhledově a také bezpečnostně to vyjde lépe“

Odpověď: „Bezpečnostní fólie na oknech je možné nahradit bezpečnostním sklem v izolačním trojskle. Okna s bezpečnostním sklem v izolačním trojskle musí dodržet požadavek na celkový součinitel prostupu tepla $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.“

Dotaz: „Pol. č. 40 a 43 Fasádní profily - Prosím o upřesnění, o jaké fasádní profily se jedná.“

Odpověď: „Jedná se o šambrány kolem oken, které mají plasticky vystupovat. Jsou navrženy v tloušťce 20mm a šířce 150mm. Položka č. 43 je dodání těchto prvků a č. 40 jejich nalepení.“

Aktualizovaný soupis vedlejších a ostatních nákladů byl aktualizován pouze v uvedení DPH 21% (původně uvedeno DPH 20%).

Aktualizovaný návrh smlouvy o dílo obsahuje upravený termín zahájení stavebních prací na 27.10.2014 (namísto původního 20.10.2014), úpravu DPH na 21% (namísto původních 15%) a úpravu čl. IV, odst. 8 – DPH odvede zhotovitel (původně uvedeno, že DPH odvede objednatel). Dále bylo upraveno bankovní spojení.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tímto Vás žádáme o ocenění tohoto aktualizovaného soupisu vedlejších a ostatních nákladů a doplnění aktualizovaného návrhu smlouvy o dílo. Původní soupis vedlejších a ostatních nákladů neoceňujte! Původní návrh smlouvy o dílo nedoplňujte a nepoužívejte!

Soupis prací včetně výkazu výměr zůstává beze změn.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem: **20.10.2014 do 18:00 hodin.**

Otevírání obálek se uskuteční dne **20.10.2014** ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

Ostatní ustanovení ZD zůstávají beze změn.

V TřebSKU, dne 13.10.2014

S pozdravem

Antonín Pospíšil
starosta obce



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **65738981-25681-141013191046**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Antonín Pospíšil**

Vystavil: **Obec Třebsko**

Pracoviště: **Obec Třebsko**

4, Třebsko, 26242 dne 13.10.2014



65738981-25681-141013191046